

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 06 września 2019 r.
NS.HK.431.35.2.2019

DECYZJA Nr HK - 72/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 59.), art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), § 3, ust. 3, pkt.1, § 21 ust.1 pkt. 4, § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu wyników badania wody : sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02517.2019.S z dnia 06.09.2019 r.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia podawanej z wodociągu publicznego w Przytocznej ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (przekroczenie parametru bakterie grupy coli) przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zobowiązuje zarządcę wodociągu do:

Wokamid Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna

1. Podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia wody podawanej z wodociągu w Panowicach do jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w ww rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Powiadomienia odbiorców wody z wodociągu w Panowicach o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez powyższy wodociąg i możliwości wykorzystywania jej wyłącznie do splukiwania urządzeń sanitarnych.
3. Zapewnienia odbiorcom wody z wodociągu publicznego w Panowicach zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda z zastępczego źródła może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi wyłącznie po przegotowaniu.

4. Poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o podjętych działaniach naprawczych w przedmiotowej sprawie.
pkt 1, 2, 3, i 4 terminie natychmiastowym

POLSKA
STACJA
INSPEKCJI
SANITARNEJ
I
HIGIENY



1001 LIT. SŁUŻB. SANITARNYCH W POLSCE

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 04.09.2019 r. z wodociągu publicznego w Przytocznej w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, z uwagi na stwierdzenie obecności w badanej próbce bakterii grupy coli w ilości: 10 jtk/100ml (woda pobrana w punkcie hydrant Nowa Niedzwiczca) sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02517.2019.S z dnia 06.09.2019 r.

Stanowi to naruszenie §3 ust. 3, pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w myśl którego „*podmioty o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia*”, który w tabeli 1 określa: najwyższa dopuszczalna wartość bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: „*Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...)* stwierdza: *brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych*” a zgodnie z ust. 7 „*właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty o których mowa w § 6 i § 7 oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych*”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu postanowił co następuje:

Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie do picia i przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas mycia, kąpania, może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

W związku z czym woda z wodociągu w Przytocznej nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, może być używana do splukiwania urządzeń sanitarnych tj. WC.

Biorąc pod uwagę fakt, że ww. wodociąg produkuje ok. 580 m³ wody na dobę, zaopatruje w wodę ponad 3000 mieszkańców miejscowości Przytoczna, Goraj, Nowa Niedzwiczca oraz w oparciu o przeprowadzoną ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wynikającego ze spożycia wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie bakteriami grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu uznał, że korzystanie z wodociągu publicznego w Przytocznej stanowić może zagrożenia dla zdrowia jej użytkowników i postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



POLECA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPOKŁĘCZOŚCI



100 LAT SUŁBZ SANITARNYCH W POLSCE

Otrzymują:

1. Wokamid Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przytoczna
ul. Rokitańska 4, 66-340 Przytoczna
2. Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu
mgr inż. Jerzy Pasniewski
KIEROWNIK ODDZIAŁU
NADZORU SANITARNEGO

wiepodlega

POLSKA
AGENCJA
STULECIE ODŻYKANIA
I
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

1900
1901
1902

1903
1904
1905

1906
1907
1908

1909
1910
1911

1912
1913
1914

1915
1916
1917

1918
1919
1920

1921
1922
1923