

Ogłoszenie nr 2022-36427-137026

Modernizacja stacji
uzdatniania wody w m. Przytoczna
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-12-08 09:06:20, data opublikowania 2022-12-09

Dzień Dobry,

W związku z chęcią przystąpienia do zapytania ofertowego: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Przytoczna w formule zaprojektuj i wybuduj, nr referencyjny 12/2022" zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie występuje wykonanie elektrowni fotowoltaicznej.

Z poważaniem

Milena Pasterz

Udzielono odpowiedzi

Zamówienie nie obejmuje wykonania elektrowni fotowoltaicznej.

Pytanie numer 2, data wysłania 2022-12-14 14:09:17, data opublikowania 2022-12-15

1

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określa zakres robót tj:

4.2 Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem stanowi:

- zaprojektowanie całego układu pomp poprzez zastosowanie kompletnego zestawu podnoszenia ciśnienia zgodnego ze standardem DIN 1988/T5 wraz z monitoringiem – 1 kpl.
- demontaż istniejącego systemu pompowego – 1kpl.
- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji.

Natomiast w punkcie 4.1 wymienione jest:

Etap 2 - Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń zgodnie z wymogami PFU (załącznik nr 7 do niniejszego zapytania).
Pytanie czy do wyceny należy przyjąć wykonanie instalacji i całego układu fotowoltaiki?

2

Jeżeli do wykonania jest tylko wymiana układu zestawu podnoszenia ciśnienia to jaki projekt Zamawiający ma na myśli i prosimy podać jakie dokumenty należy przygotować. Bo zgodnie z załącznikiem nr 7 wyszczególniona jest procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę a zamówienie obejmuje tylko wymianę zestawu podnoszenia?

3
Prosimy o podanie do jakiego monitoringu ma być wpięta szafa sterownicza zestawu podnoszenia.

4.
Załącznik nr 7 koncepcja PFU opisuje drobiazgowo system spawalniczy, normy, certyfikaty spawalnicze itp. W myśl uczciwej konkurencji proszę o informację, czy dopuszczony będzie zestaw podnoszenia wykonany zgodnie z norami lecz bez wskazywania i posiadania drobiazgowych certyfikatów jakie firma powinna posiadać bo zapisy z koncepcji wskazują konkretnego producenta a to powoduje brak konkurencyjności.

5
W Opisie technicznym PFU jest zapis o tablicy pamiątkowej tj
Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwz

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1.

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie nr 1 (w dniu 9 grudnia 2022 r.) zgodnie z którą, zamówienie nie obejmuje wykonania elektrowni fotowoltaicznej. Zatem oczywistym jest, że do wyceny nie należy przyjąć wykonania instalacji i całego układu fotowoltaiki, bowiem te elementy nie należą do przedmiotu zamówienia. W dokumentacji, która stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego znajdują się wprawdzie odniesienia do szerszego zamierzenia inwestycyjnego (fotowoltaika), ale przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Przytoczna w formule zaprojektuj i wybuduj - w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega (w związku z udzieleniem odpowiedzi na niniejsze pytanie, oraz przedłużeniem terminu składania ofert), że wykonawcy, którzy złożyli ofertę wcześniej (w warunkach, gdy terminem składania ofert był dzień 15 grudnia 2022 r.) a ich oferta zawierała również wycenę instalacji i całego układu fotowoltaiki - mogą wycofać ww. ofertę, wysyłając e-mail do Zamawiającego na adres: prezes@wokamid.pl a następnie złożyć nową ofertę (zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym), pod warunkiem uczynienia tego przed upływem przedłużonego terminu składania ofert.

Ad. 2

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga przedłożenia projektu wykonawczego do jego akceptacji.

Ad. 3

Zgodnie z zapisami PFU i koncepcji z załącznika nr 7 Wykonawca ma za zadanie wykonać monitoring kompatybilny z istniejącym układem technologicznym stacji uzdatniania wody.

Ad. 4

W opinii Zamawiającego wskazane przez wykonawcę zapisy nie ograniczają konkurencji. Z wiedzy Zamawiającego wynika ponadto, że wielu potencjalnych wykonawców posiada tego typu certyfikaty. Z ostrożności jednak Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do wszelkich wymagań wymienionych w zapytaniu ofertowym, w tym m.in. dotyczących sprzętu, urządzeń, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania przewidziane w zapytaniu ofertowym i załącznikach lub równoważne opisywanym w treści zapytania ofertowego i załączników do niego, tzn. takie rozwiązania, które spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. Niniejsza odpowiedź winna być traktowana jako uzupełnienie zapytania ofertowego i załącznika nr 7.

Ad. 5

Wprawdzie zapytanie nr 5 zamieszczono na Bazie konkurencyjności w wersji niekompletnej, ale z ostrożności Zamawiający informuje, że tablica "pamiątkowa" winna mieć minimalne wymiary 120x80 cm.
